



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail:
mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Законному представителю
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения - Детский сад № 13
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития
воспитанников

Адрес: 623530, Свердловская обл., Богдановичский
район, г. Богданович, Новаторов ул., д.2, к.А



Профилактическое мероприятие № 66240041000116463011 от 29.11.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 18.12.2024г.

№ 79/2024-222

При проведении обязательного профилактического визита в отношении
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – Детский сад № 13 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития воспитанников

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Новаторов ул., д.2, к.А
дата регистрации 10.10.2002
ИНН/ОГРН 6605006390 / 1026600705405
МАДОУ № 13 (623530, Богдановичский район, г. Богданович, Новаторов ул., д.2, к.А)

Акта профилактического визита Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 79/2024-222 от
рассмотрении представленных документов: 18.12.2024г.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от
10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить соблюдение требований к остеклению окон в спальнях подготовительной и старшей групп так, чтобы остекление окон было выполнено из цельного стекла.	2.4.3648-20	2.8.3	21.07.2025г.
2.	Не допускать использование в младшей группе, младшей группе «Росточек», средней группе кроватей и раскладушек с мягким ложе. Обеспечить использование в указанных помещениях кроватей с твердым ложе.	2.4.3648-20	2.4.8	21.07.2025г.
3.	Устранить дефекты внутренней отделки помещений так, чтобы покрытие позволяло проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: 1. Младшая группа - В спальне стены с дефектами отделки - В Буфетной стены и труба с дефектами отделки	2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20	2.16. 2.5.1 2.5.2 2.5.3.	21.07.2025г.

	<p>2. Младшая группа «Росточек» - В спальне дефекты отделки на потолке и стенах - В туалете на потолке следы протечки</p> <p>3. Старшая группа - В групповой линолеум с дефектами отделки - В туалетные окна с дефектами отделки - В спальне окна деревянные с дефектами отделки</p> <p>4. Подготовительная группа - В игровой на потолке дефекты отделки - В туалетной деревянные с дефектами отделки - В спальне окна деревянные с дефектами отделки</p> <p>5. Прачечная - В грязной зоне установлены деревянные окна с дефектами отделки</p>			
4.	Оборудовать в моечной на пищеблоке места, являющиеся источниками выделения влаги, локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.	2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20 021/2011	2.13 2.7.4. ст.14 п.2 пп.1	21.07.2025г.
5.	Не допускать совместное хранение в складском помещении пищеблока овощей и дезинфицирующих средств.	021/2011 2.3/2.4.3590-20	ст.17 п.7 4.5	21.07.2025г.
6.	<p>Обеспечить контроль за проведением мероприятий по дезинфекции.</p> <p>Разобраться в причинах несоответствия обязательным требованиям на пищеблоке пробы дезинфицирующего средства «Део-хлор, рабочий раствор 0,015%» по показателю «массовая доля активного хлора».</p> <p>Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) на пищеблоке пробы дезинфицирующего средства «Део-хлор, рабочий раствор 0,015%» по показателю «массовая доля активного хлора».</p>	2.4.3648-20 3.3686-21 2.3/2.4.3590-20	2.9.5. 2.11.6. 18 82 126 4.5	21.07.2025г.
7.	<p>Обеспечить содержание санитарно-технического оборудования исправным и без дефектов.</p> <p>Устранить неисправности или заменить санитарно-техническое оборудование:</p> <p>1) Средняя группа: - в умывальной один кран неисправен для детей - неисправен детский туалет</p> <p>2) Подготовительная группа: - в умывальной один кран неисправен для детей</p> <p>3) Старшая группа: - Детский унитаз неисправен, протекает</p> <p>4) Подготовительная группа: - два детских унитаза неисправны, протекают</p>	2.4.3648-20	2.4.11	21.07.2025г.
8.	Не допускать в младшей группе «Зернышко» совместное хранение уборочного инвентаря для групповой и для туалета.	2.4.3648-20	2.11.3.	21.07.2025г.
9.	Обеспечить соблюдение требований к солнцезащитным устройствам. Туалетные в средней группе оборудовать солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) так, чтобы их длина была не ниже уровня подоконника	2.4.3648-20	2.4.13	21.07.2025г.
10.	<p>Устранить дефекты отделки или заменить мебель так, чтобы её покрытие допускало проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств:</p> <p>1) Младшая группа «Зернышко»: - В игровой детская мебель с дефектами отделки (детские стульчики и детский диванчик)</p> <p>2) Младшая группа «Росточек»:</p>	2.4.3648-20	2.4.9	21.07.2025г.

	- В групповой детская мебель с дефектами отделки 3) Средняя группа: - В игровой детская мебель с дефектами отделки - В приемной скамейки с дефектами отделки			
11.	Оборудовать групповые площадки младшей и подготовительной групп исправными тентовыми навесами.	2.4.3648-20	3.1.2	21.07.2025г.
12.	Оборудовать в помещениях пищеблока канализационное оборудование в производственных помещениях так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590 -20	ст.13 п.4 2.15	21.07.2025г.
13.	Устранить дефекты покрытия дорожек на собственной территории. Оборудовать спортивную площадку полимерными покрытиями, имеющими документы об оценке (подтверждения) соответствия.	СП 2.4.3648-20	2.2.2 2.2.4.	21.07.2025г.
14.	Обеспечить соответствие воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Разобраться в причинах несоответствия обязательным требованиям на пищеблоке пробы воды питьевой (распределительная сеть) системы ХВС по показателю «жесткость общая». Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы воды питьевой (распределительная сеть) системы ХВС по показателю «жесткость общая».	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	табл. 3.3 2.6.2 2.10	21.07.2025г.
15.	Не допускать реализацию пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза. Разобраться в причинах несоответствия обязательным требованиям на пищеблоке пробы пищевой продукции «Печень по-строгановски» по показателям «КМАФАнМ», «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)». Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) пробы пищевой продукции «Печень по-строгановски» по показателям «КМАФАнМ», «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)».	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 3.3686-21	ст.7 п.1 2.3 16	21.07.2025г.
16.	Исключить из программы производственного контроля нормативные документы, утратившие силу: - СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила" - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - СанПиН 2.2.4.1294-03. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" -СанПиН 2.2.2.1332-03. 2.2.2. Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 3.1/3.2.1379-03. 3.1/3.2. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила", -СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней. Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» -Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.8. 11	21.07.2025г.

	<p>«СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы»</p> <p>- СП 3.5.3.1129-02. Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации. Санитарно-эпидемиологические правила»</p> <p>- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»</p> <p>- СП 3.1.3110-13 «Профилактика вирусного гепатита С»</p> <p>- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»</p> <p>- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы»</p> <p>- СП 3.1.1.1381-03 «Профилактика столбняка»</p> <p>- СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита»</p> <p>- СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика менингококковой инфекции»</p> <p>- СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика коксиеллеза»</p> <p>- СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика кампилобактериоза среди детей»</p> <p>- СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика листериоза у людей»</p> <p>- СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»</p> <p>- СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей»</p> <p>- СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика Сальмонеллёза»</p> <p>- СП 3.1.3112-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»</p> <p>- СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика вирусного гепатита А»</p> <p>- СанПиН 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки «Западного Нила»</p> <p>- СанПиН 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»</p> <p>- СанПиН 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»</p>			
17.	Обеспечить проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение, с периодичностью не менее 2 раз в месяц.	СанПиН 3.3686-21	98 101	21.07.2025г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **в срок до 21.07.2025г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. фотоматериалы

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Руководителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников (623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Новаторов ул., д.2, к.А).

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах



Решетников Александр Дмитриевич

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 79/2024-222 направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - Администрация городского округа Богданович (623530, Свердловская область, р-н Богдановичский, г. Богданович, ул. Советская, д.3)